

УТВЕРЖДАЮ

Управляющий филиалом  
Филиал «Томский» ФГУП



«Московское ПрОП» Минтруда России

Пеленицын Д.Г.

« 31 » 07 2018 г.

## ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

№ \_\_\_\_\_

### 1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Филиал «Томский» ФГУП «Московское протезно-ортопедическое предприятие» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
- 1.2. Адрес объекта: 634029, Томская область, г. Томск, пр. Фрунзе, 5
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
  - отдельно стоящее здание 1-2 этажей, 2726,6 кв. м
  - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 2144 кв. м
- 1.4. Год постройки здания 1893 г., последнего капитального ремонта 2005 г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2018-2019 г., капитального – нет.

### Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Филиал «Томский» ФГУП «Московское протезно-ортопедическое предприятие» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 634029, Томская область, г. Томск, пр. Фрунзе, 5
- 1.8. Основание для пользования объектом: на праве хозяйственного ведения
- 1.9. Форма собственности: государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): федеральная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): ФГУП «Московское протезно-ортопедическое предприятие» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 125412, г. Москва, Коровинское шоссе, 17а

### 2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности: здравоохранение, образование, социальная защита, связь и информация, транспорт, другое.
- 2.2 Виды оказываемых услуг: оказание протезно-ортопедической помощи населению, оказание услуг по обеспечению населения техническими средствами реабилитации и реабилитационных услуг
- 2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха.

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 100 человек.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

### 3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

#### 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

автобусы № 5,8,16,36,37,52,53,131; Троллейбусы 2,6; Трамвай 1,2 (остановка «Музей»).

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту (есть, нет)

#### 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 20 м

3.2.2 время движения (пешком) 2 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

#### 3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания) с учетом СП 35-101-2001

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	<b>Все категории инвалидов и МГН</b>	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	А

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

#### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (Г,У) ДЧ-И (К,О,С)	-	1.1-1.2
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (Г,У) ДЧ-И (С,О) ДУ (К)	-	2.1-2.4
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (Г,У) ДЧ-И (О) ДУ (К,С)	-	3.1-3.10
4.1	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (У) ДЧ-И (Г,О) ДУ (К,С)	-	4.1-4.8
4.2	Зона целевого назначения здания (жилые помещения)	ДП-И (Г,У) ДЧ-И (О) ДУ (К,С)		4.10-4.13
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (Г,У) ДЧ-И (О)	-	5.1-5.6

		ДУ (К,С)		
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-И (К,О,Г,У) ДУ (С)	-	6.1-6.6
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (Г,С,У,О) ДУ (К)	-	7.1-7.4

**\*\* Указывается:** ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

### 3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ДП-И (У), ДЧ-И (Г,О), ДУ (К,С).

*ОСИ доступен полностью для инвалидов с нарушением умственного развития, частично доступен для инвалидов с нарушением слуха, для инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата, доступен условно для инвалидов, передвигающихся на креслах – колясках, для инвалидов с нарушением зрения.*

Отсутствует дорожная разметка парковочного места для инвалидов.

Высота порога входной двери 0,014 м (0,04 м), дверные ручки входной двери не контрастны на фоне дверного полотна, перед входной дверью отсутствуют предупреждающие тактильные указатели, входная дверь закрывается с задержкой менее 5 с и положения «Открыто на 90 градусов» (4,3 с). Размеры тамбура менее нормативных значений (1,07 x 1,72 м), дверные ручки двери в тамбуре не контрастны на фоне дверного полотна, дверь в тамбуре закрывается с задержкой менее 5 с и положения «Открыто на 90 градусов» (4,5 с).

В коридорах отсутствуют места для отдыха и ожидания для инвалидов с подлокотниками, отсутствуют крючки для трости, костылей и других принадлежностей рядом с местами для отдыха, отсутствует тактильная направляющая от входа к регистратуре, ширина некоторых коридоров в свету менее 1,5 м. Перед подъемом и спуском на лестницы отсутствуют предупреждающие тактильные указатели, лестницы не обозначены контрастно. Ширина дверных проемов в свету на дополнительном пути эвакуации менее 0,9 м (0,78 м).

Ширина дверных проемов в кабинеты в свету менее 0,9 м (0,78 м), кабинеты не оборудованы крючками для трости, костылей и других принадлежностей. В столовой и тренажерном зале отсутствуют крючки для трости, костылей и других принадлежностей. Отсутствует система усиления звука на регистратуре (индукционная система), высота окна регистратуры и прилавка кассы более 0,85 м (1,03 м).

Ширина дверных проемов в жилые помещения в свету менее 0,9 м (0,83 м), у прикроватных зон отсутствуют поручни, держатели для трости, костылей и других принадлежностей, выключатели расположены на высоте более 0,8 м (1,37 м), ручки дверей в палаты не контрастны на фоне дверных полотен.

Ширина дверных проемов в туалетные комнаты в свету менее 0,9 м (0,85 м), туалетные комнаты не оборудованы крючками для одежды, костылей и других принадлежностей, поручни рядом с унитазами не являются удобными для инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске, в туалетных комнатах отсутствуют кнопки вызова помощника/кнопки звонка в дежурную комнату обслуживающего персонала обслуживающего персонала, в туалетной комнате отсутствует опорный поручень у раковины, в туалетных комнатах отсутствует место для кресла-коляски рядом с унитазами, нижний край зеркала расположен на высоте более 0,9 м от уровня пола (1,15 м), под раковиной умывальника отсутствует пространство для размещения ног. Ширина дверного проема в душевую в свету менее 0,9 м (0,82 м).

Отсутствуют визуальные средства информации на путях движения внутри здания и перед зонами оказания услуг, доступные для инвалидов с нарушением зрения. Отсутствуют тактильные средства информации на путях движения и получения услуги, визуальная информация об учреждении и графике его работы, расположенная перед входом в здание, не дублируется в альтернативном формате, таблички с названиями кабинетов и залов, доступных для посещения инвалидами, не дублируются в альтернативном формате, отсутствует схема расположения зон оказания услуг и санитарно-гигиенических помещений, доступная для инвалидов с нарушением зрения.

## 4. Управленческое решение (проект)

### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4.1	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт и индивидуальное решение с ТСП
4.2	Зона целевого назначения здания (жилые помещения)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт и индивидуальное решение с ТСП
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8.	<b>Все зоны и участки</b>	Текущий ремонт и индивидуальное решение с ТСП

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2018г. – 2025 г.

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: обеспечение доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения ДП-И (Г,У,О,К), ДЧ-И (С)

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) \_\_\_\_\_, плана (по состоянию доступности) \_\_\_\_\_

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии не требуется

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) не требуется;

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации не требуется;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) не требуется;

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов требуется;

4.4.6. другое \_\_\_\_\_

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата) не имеется

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности объектов Томской области на портале <http://zhit-vmeste.ru/>. (наименование сайта, портала)

## 5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) \_\_\_\_\_ от «27» июля 2018 г.

2. Акта обследования объекта: № \_\_\_\_\_ от «31» июля 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ

Управляющий филиалом  
Филиал «Томский» ФГУП

«Московское ПрОП» Минтруда России

Пеленицын Д.Г.

«07» 2018 г.



**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ  
объекта социальной инфраструктуры  
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**

№ \_\_\_\_\_

«31» июля 2018 г.

**г.Томск**

Наименование территориального  
образования субъекта РФ

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Филиал «Томский» ФГУП «Московское протезно-ортопедическое предприятие» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
- 1.2. Адрес объекта: 634029, Томская область, г.Томск, пр.Фрунзе,5
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
  - отдельно стоящее здание 1-2 этажей, 2726,6 кв. м
  - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 2144 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1893 г., последнего капитального ремонта 2005г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2018-2019 г., капитального – нет.

**Сведения об организации, расположенной на объекте**

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Филиал «Томский» ФГУП «Московское протезно-ортопедическое предприятие» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 634029, Томская область, г.Томск, пр.Фрунзе,5
- 1.8. Основание для пользования объектом: на праве хозяйственного ведения
- 1.9. Форма собственности: государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): федеральная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): ФГУП «Московское протезно-ортопедическое предприятие» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 125412, г.Москва, Коровинское шоссе, 17а

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

- 2.1 Сфера деятельности: здравоохранение, образование, социальная защита, связь и информация, транспорт, другое.
- 2.2 Виды оказываемых услуг: оказание протезно-ортопедической помощи населению, оказание услуг по обеспечению населения техническими средствами реабилитации и реабилитационных услуг
- 2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)

- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха.
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 100 человек.
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

### 3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

#### 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)  
 автобусы № 5,8,16,36,37,52,53,131; Троллейбусы 2,6; Трамвай 1,2 (остановка «Музей»);  
 наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту (есть, нет)

#### 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 20 м
- 3.2.2 время движения (пешком) 2 мин.
- 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)
- 3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет
- 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет
- 3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет
- Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

#### 3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания) с учетом СП 35-101-2001

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	<b>Все категории инвалидов и МГН</b>	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	А

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

#### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (Г,У) ДЧ-И (К,О,С)	-	1.1-1.2
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (Г,У) ДЧ-И (С,О) ДУ (К)	-	2.1-2.4
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (Г,У) ДЧ-И (О) ДУ (К,С)	-	3.1-3.10
4.1	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (У) ДЧ-И (Г,О) ДУ (К,С)	-	4.1-4.8
4.2	Зона целевого назначения здания	ДП-И (Г,У)		4.10-

	(жилые помещения)	ДЧ-И (О) ДУ (К,С)		4.13
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (Г,У) ДЧ-И (О) ДУ (К,С)	-	5.1-5.6
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-И (К,О,Г,У) ДУ (С)	-	6.1-6.6
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (Г,С,У,О) ДУ (К)	-	7.1-7.4

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

### 3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ДП-И (У), ДЧ-И (Г,О), ДУ (К,С).

*ОСИ доступен полностью для инвалидов с нарушением умственного развития, частично доступен для инвалидов с нарушением слуха, для инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата, доступен условно для инвалидов, передвигающихся на креслах – колясках, для инвалидов с нарушением зрения.*

Отсутствует дорожная разметка парковочного места для инвалидов.

Высота порога входной двери 0,014 м (0,04 м), дверные ручки входной двери не контрастны на фоне дверного полотна, перед входной дверью отсутствуют предупреждающие тактильные указатели, входная дверь закрывается с задержкой менее 5 с и положения «Открыто на 90 градусов» (4,3 с). Размеры тамбура менее нормативных значений (1,07 x 1,72 м), дверные ручки двери в тамбуре не контрастны на фоне дверного полотна, дверь в тамбуре закрывается с задержкой менее 5 с и положения «Открыто на 90 градусов» (4,5 с).

В коридорах отсутствуют места для отдыха и ожидания для инвалидов с подлокотниками, отсутствуют крючки для трости, костылей и других принадлежностей рядом с местами для отдыха, отсутствует тактильная направляющая от входа к регистратуре, ширина некоторых коридоров в свету менее 1,5 м. Перед подъемом и спуском на лестницы отсутствуют предупреждающие тактильные указатели, лестницы не обозначены контрастно. Ширина дверных проемов в свету на дополнительном пути эвакуации менее 0,9 м (0,78 м).

Ширина дверных проемов в кабинеты в свету менее 0,9 м (0,78 м), кабинеты не оборудованы крючками для трости, костылей и других принадлежностей. В столовой и тренажерном зале отсутствуют крючки для трости, костылей и других принадлежностей. Отсутствует система усиления звука на регистратуре (индукционная система), высота окна регистратуры и прилавка кассы более 0,85 м (1,03 м).

Ширина дверных проемов в жилые помещения в свету менее 0,9 м (0,83 м), у прикроватных зон отсутствуют поручни, держатели для трости, костылей и других принадлежностей, выключатели расположены на высоте более 0,8 м (1,37 м), ручки дверей в палаты не контрастны на фоне дверных полотен.

Ширина дверных проемов в туалетные комнаты в свету менее 0,9 м (0,85 м), туалетные комнаты не оборудованы крючками для одежды, костылей и других принадлежностей, поручни рядом с унитазами не являются удобными для инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске, в туалетных комнатах отсутствуют кнопки вызова помощника/кнопки звонка в дежурную комнату обслуживающего персонала обслуживающего персонала, в туалетной комнате отсутствует опорный поручень у раковины, в туалетных комнатах отсутствует место для кресла-коляски рядом с унитазами, нижний край зеркала расположен на высоте более 0,9 м от уровня пола (1,15 м), под раковиной умывальника отсутствует пространство для размещения ног. Ширина дверного проема в душевую в свету менее 0,9 м (0,82 м).

Отсутствуют визуальные средства информации на путях движения внутри здания и перед зонами оказания услуг, доступные для инвалидов с нарушением зрения. Отсутствуют тактильные средства информации на путях движения и получения услуги, визуальная информация об учреждении и графике его работы, расположенная перед входом в здание, не дублируется в альтернативном формате, таблички с названиями кабинетов и залов, доступных для посещения инвалидами, не дублируются в альтернативном формате, отсутствует схема расположения зон

оказания услуг и санитарно-гигиенических помещений, доступная для инвалидов с нарушением зрения.

#### 4. Управленческое решение (проект)

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4.1	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт и индивидуальное решение с ТСР
4.2	Зона целевого назначения здания (жилые помещения)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт и индивидуальное решение с ТСР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8.	<b>Все зоны и участки</b>	Текущий ремонт и индивидуальное решение с ТСР

\* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2018г. – 2025 г.

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: обеспечение доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения ДП-И (Г,У,О,К), ДЧ-И (С)

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) \_\_\_\_\_, плана (по состоянию доступности) \_\_\_\_\_

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии не требуется

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) не требуется;

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации не требуется;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) не требуется;

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов требуется;

4.4.6. другое \_\_\_\_\_

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата) не имеется

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности объектов Томской области на портале <http://zhit-vmeste.ru/>. (наименование сайта, портала)

#### 5. Особые отметки

##### ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту

на \_\_\_\_\_ 2 \_\_\_\_\_ л.

2. Входа (входов) в здание

на \_\_\_\_\_ 3 \_\_\_\_\_ л.

3. Путей движения в здании

на \_\_\_\_\_ 6 \_\_\_\_\_ л.


4. Зоны целевого назначения объекта на 9 л.  
5. Санитарно-гигиенических помещений на 5 л.  
6. Системы информации (и связи) на объекте на 4 л.  
7. Пути движения к объекту (от остановки транспорта) на 3 л.

Результаты фотофиксации на объекте на \_\_\_\_\_ л.  
Позтажные планы, паспорт БТИ объекта на \_\_\_\_\_ л.  
Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель рабочей группы:

Заместитель управляющего филиалом по общим вопросам Радивилов Р. В.


(Должность, Ф.И.О.)

  
\_\_\_\_\_  
(Подпись)

Члены рабочей группы:


Заместитель управляющего филиалом по экономике Черепанова О. В.

(Должность, Ф.И.О.)

  
\_\_\_\_\_  
(Подпись)

Начальник организационно-производственного отдела Морева И. А.

(Должность, Ф.И.О.)

  
\_\_\_\_\_  
(Подпись)

В том числе: представители общественных организаций инвалидов:

Председатель Томской областной организации ВОС Киреев А. С.

(Должность, Ф.И.О.)

  
\_\_\_\_\_  
(Подпись)



Управляющий филиалом  
Филиал «Томский» ФГУП  
«Московское ПрОП» Минтруда России  
Пеленицын Д.Г.  
«27» июля 2018 г.

**АНКЕТА**  
**(информация об объекте социальной инфраструктуры)**  
**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**  
N \_\_\_\_

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Филиал «Томский» ФГУП «Московское протезно-ортопедическое предприятие» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
- 1.2. Адрес объекта: 634029, Томская область, г.Томск, пр.Фрунзе,5
- 1.3. Сведения о размещении объекта:  
- отдельно стоящее здание 1-2 этажей, 2726,6 кв. м  
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 2144 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1893 г., последнего капитального ремонта 2005г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2018-2019 г., капитального – нет.

**Сведения об организации, расположенной на объекте**

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Филиал «Томский» ФГУП «Московское протезно-ортопедическое предприятие» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 634029, Томская область, г.Томск, пр.Фрунзе,5
- 1.8. Основание для пользования объектом: на праве хозяйственного ведения
- 1.9. Форма собственности: государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): федеральная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): ФГУП «Московское протезно-ортопедическое предприятие» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 125412, г.Москва, Коровинское шоссе, 17а

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

- 2.1 Сфера деятельности: здравоохранение, образование, социальная защита, связь и информация, транспорт, другое.
- 2.2 Виды оказываемых услуг: оказание протезно-ортопедической помощи населению, оказание услуг по обеспечению населения техническими средствами реабилитации и реабилитационных услуг
- 2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха.
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 100 человек.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

### 3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

#### 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)  
автобусы № 5,8,16,36,37,52,53,131; Троллейбусы 2,6; Трамвай 1,2 (остановка «Музей»);  
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту (есть, нет)

#### 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 20 м

3.2.2 время движения (пешком) 2 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

#### 3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания) с учетом СП 35-101-2001

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	<b>Все категории инвалидов и МГН</b>	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	А

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»


#### 4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4.1	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт и индивидуальное решение с ТСП
4.2	Зона целевого назначения здания (жилые помещения)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт и индивидуальное решение с ТСП
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8.	<b>Все зоны и участки</b>	Текущий ремонт и индивидуальное решение с ТСП

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано

Управляющий филиалом Филиал «Томский» ФГУП «Московское ПрОБ» Минтруда России

 Пеленицын Д.Г.